Паспорт Качества № 14859/2026 **от** 12.11.2026

Quality Certificate № from

Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка БТ (Бутан технический), по ГОСТ 34858-2022.

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Fuel liquefied hydrocarbon gases, Butane technical (BT) GOST 34858-2022

Партия/Lot: **1206**
Декларация о соответствии/Declaration of Conformity: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.43325/24 от 28.06.2024**
Место отбора проб (номер цистерны)/sampling point: **58226424, 76647601, 57761629, 50884923, 57738056, 57751588, 50884295, 50886100, 58230269, 78228152, 58214222, 77483592, 78226289, 57745648, 58179870, 58175696, 58232919, 50888338, 76694926, 53637203, 58215849, 58233008, 76683937, 78228178, 78226362, 58224478, 54613922**
Дата изготовления/Date of manufacture: **12.11.2026**
Масса продукта, т/weight, t: **1004,900**

Изготовитель	**Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" (ООО "ЗапСибНефтехим")**	**626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1**
Manufacturer	Western Siberian Petrochemical Complex, LLC (ZapSibNeftekhim, LLC)	626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1

Показатели Indicators	ЕИ UOM	Норма Limit		Результат Result	Метод испытания Testing method
		ТР ЕАЭС 036/2016 /	ГОСТ 34858 /		
Компонентный состав, массовая доля: / Component composition, mass fraction:	**%**	**-**	**Не нормируется. Определение обязательно/Not limit**	**0,85**	**ГОСТ 10679**
- сумма метана, этана и этилена Total methane, ethane and ethylene	%				GOST 10679
-сумма пропана и пропилена -total propane and propylene	**%** %	**-**	**Не нормируется. Определение обязательно/Not limit**	**19,57**	**ГОСТ 10679** GOST 10679
- сумма бутанов и бутиленов, не менее - total butanes and butylenes, min	**%** %	**-**	**60**	**79,30**	**ГОСТ 10679** GOST 10679
Объёмная доля жидкого остатка при 20 °С, не более Volume fraction of liquid residue at 20 °C, max	**%** %	**1,8**	**1,8**	**менее 0,5**	**ГОСТ Р 34858, приложение В** GOST 34858, Appendix B
Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре плюс 45, не более Excess pressure of saturated vapor at 45 °C, max	**МПа** MPa	**1,6**	**1,6**	**0,71**	**ГОСТ 28656** GOST 28656
Массовая доля общей серы Mass fraction of total sulfur	**%** %	**-**	**Не нормируется. Определение обязательно/Not limit**	**0,0012**	**МИ ФР.1.31.2020.37947, МИ ФР.1.29.2021.40985**
Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более Hydrogen sulphide and sulphur in terms of mercaptan content, max	**%** %	**0,013**	**0,013**	**0,0002**	**ГОСТ 22985** GOST 22985
в т. ч. сероводорода, не более Including hydrogen sulphide, max	**%** %	**0,003**	**0,0020**	**менее 0,0001**	**ГОСТ 22985** GOST 22985
Содержание свободной воды и щелочи Water and alkali content		**Отсутствие/Negative**	**Отсутствие/Negative**	**Отсутствие** Negative	**ГОСТ 34858, приложение В** GOST 34858, Appendix B
Интенсивность запаха, не менее Odor intensity, min	**балл** score	**3**	**3**	**3**	**ГОСТ 22387.5** GOST 22387.5

Заключение/Решение об использовании
Conclusion/Using decision

Продукт соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" и ГОСТ 34858-2022 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия."
Complies with requirements TR EAEU 036/2016 and GOST 34858-2022

Паспорт Качества № **14859/2026** **от** **12.11.2026**

Quality Certificate № from

Сжиженные углеводородные газы, используемые для коммунально-бытового и производственного потребления в качестве топлива, марка БТ (Бутан технический), по ГОСТ 34858-2022.

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Fuel liquefied hydrocarbon gases, Butane technical (BT) GOST 34858-2022

Партия/Lot: **1206**
Декларация о соответствии/Declaration of Conformity: **ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.43325/24 от 28.06.2024**
Место отбора проб (номер цистерны)/sampling point: **58226424, 76647601, 57761629, 50884923, 57738056, 57751588, 50884295, 50886100, 58230269, 78228152, 58214222, 77483592, 78226289, 57745648, 58179870, 58175696, 58232919, 50888338, 76694926, 53637203, 58215849, 58233008, 76683937, 78228178, 78226362, 58224478, 54613922**
Дата изготовления/Date of manufacture: **12.11.2026**
Масса продукта, т/weight, t: **1004,900**

Изготовитель	**Общество с ограниченной ответственностью "Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат" (ООО "ЗапСибНефтехим")**	**626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1**
Manufacturer	Western Siberian Petrochemical Complex, LLC (ZapSibNeftekhim, LLC)	626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1

Гарантия/Инструкция
Guarantees/Instruction
6 месяцев с даты изготовления продукции 6 months as from the date of manufacture

Ответственные лица/Контактные данные		
Responsible persons/Contacts		
Проведение контроля	**Старший химик**	**Руковишникова А. Н.**
Testing	Chemist	Rukovishnikova A.N.
Решение об использовании		
Using decision		